







## ООО «АКВАРЕАГЕНТ»

420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34Л,

пом. 1021, офис 329В Тел.: 8 (800) 301-10-74

E-mail: <u>info@aquareagent.ru</u>web: aquareagent.ru

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № XXX

RoyalHim (РоялХим) ДМ50/530/М20

ТУ 20.41.32-012-80487482-2025

Номер партии: ҮҮҮ

Щелочной реагент для промывки установок обратного осмоса

Дата изготовления: ZZZ

Вес нетто: 20 кг

Вид упаковки: полиэтиленовая канистра

№	Наименование показателя	Норма	Показатели партии
1	Внешний вид реагента при температуре (22±5° C)	Прозрачная жидкость от бесцветного до светло- желтого цвета	Соответствует
2	Комплексообразующая способность по отношению к цинку $(Zn^{2+})$	Выдерживает испытания	Соответствует
3	Значение рН, в пределах	11,0-13,5	11,9
4	Массовая доля активных веществ, %	15,0-30,0	23,2
5	Плотность реагента при 20°C, г/см <sup>3</sup>	1,10-1,15	1,14

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 20.41.32-012-80487482-2025.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Продукт хранят в крытых вентилируемых складских помещениях.

При замерзании продукт не утрачивает свойства.

Перед использованием разморозить и перемешать.

Технолог ОТК:

Филиппов А.Н.

Генеральный директор



Хабипов Фарит Раисович













































