







## ООО «АКВАРЕАГЕНТ»

420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34Л,

пом. 1021, офис 329В Тел.: 8 (800) 301-10-74

E-mail: <u>info@aquareagent.ru</u> web: aquareagent.ru

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № XXX

RöyalHim (РоялХим) КО2/140/В22

Номер партии: ҮҮҮ

Реагент для химического связывания кислорода в воде энергетических объектов

Дата изготовления: ZZZ

ТУ 20.59.59-013-80487482-2025

Вес нетто: 25 кг

Вид упаковки: полиэтиленовая канистра

№	Наименование показателя	Норма	Показатели партии
1	Внешний вид реагента при температуре (22±5° C)	Светло-розовая жидкость	Соответствует
2	Значение рН, в пределах	3,5-5,0	4,0
3	Массовая концентрация восстановителя, г-экв/дм <sup>3</sup> , в пределах	450,0-490,0	472,2
4	Массовая концентрация катализатора, мг-экв/дм <sup>3</sup> , не менее	5,0	12,0
5	Плотность реагента при 20°C, г/см <sup>3</sup>	1,22-1,27	1,25

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 20.59.59-013-80487482-2025.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Продукт хранят в крытых вентилируемых складских помещениях.

При замерзании продукт не утрачивает свойства.

Перед использованием разморозить и перемешать.

Технолог ОТК:

Филиппов А.Н.

Генеральный директор















PASOPATOPUS











































