







ООО «АКВАРЕАГЕНТ»

420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34Л,

пом. 1021, офис 329В Тел.: 8 (800) 301-10-74

E-mail: <u>info@aquareagent.ru</u>web: aquareagent.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № XXX

RoyalHim (РоялХим) КОЗ/160/В15

Номер партии: ҮҮҮ

Реагент для обработки котловой воды

Дата изготовления: ZZZ

ТУ 20.59.59-013-80487482-2025

Вес нетто: 25 кг

Вид упаковки: полиэтиленовая канистра

№	Наименование показателя	Норма	Показатели партии
1	Внешний вид реагента при температуре (22±5° C)	Прозрачная жидкость от бесцветного до светло- желтого цвета	Соответствует
2	Значение рН, в пределах	7,2-9,5	7,4
3	Массовая концентрация восстановителя, г-экв/дм ³ , в пределах	0,2	0,3
4	Массовая концентрация фосфатов в пересчете на PO_4^{3-} г/дм3, не менее	100,0	140,0
5	Плотность реагента при 20°C, г/см ³	1,15-1,20	1,15

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 20.59.59-013-80487482-2025.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.


Продукт хранят в крытых вентилируемых складских помещениях.

При замерзании продукт не утрачивает свойства.

Перед использованием разморозить и перемешать.

Технолог ОТК:

Генеральный директор



Хабипов Фарит Раисович















RNADOLARO





































