







ООО «АКВАРЕАГЕНТ»

420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34Л,

пом. 1021, офис 329В Тел.: 8 (800) 301-10-74

E-mail: <u>info@aquareagent.ru</u>web: aquareagent.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № XXX

Номер партии: ҮҮҮ

RöyalHim (РоялХим) КО4/160-1/В16

Реагент для обработки котловой воды Дата изготовления: ZZZ

Вес нетто: 20 кг ТУ 20.59.59-013-80487482-2025

Вид упаковки: полиэтиленовая канистра

№	Наименование показателя	Норма	Показатели партии
1	Внешний вид реагента при температуре (22±5° C)	Прозрачная жидкость от бесцветного до светложелтого цвета	Соответствует
2	Значение рН, в пределах	11,0-12,0	11,60
3	Массовая концентрация фосфатов, г/дм ³ , не менее	Не менее 30,0	75,0
4	Плотность реагента при 20°C, г/см ³	1,05-1,10	1,06

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 20.59.59-013-80487482-2025.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Продукт хранят в крытых вентилируемых складских помещениях.

При замерзании продукт не утрачивает свойства.

Перед использованием разморозить и перемешать.

Технолог ОТК:

Генеральный директор



Филиппов А.Н.

Хабипов Фарит Раисович

















































